



- Legenda**
- Rozvaděče a jističí skříň
 - Spínač jednopólový 3553-01289 B1
 - Ovladač zapínací 3553-80289 B1
 - Stávající osoušeč rukou
 - Ventilátor VK150 64W 230V 0,28A IPX4

- Svítlidla**
- A** Zářivkové svítidlo Trevos SM 236 2x36 W IP 40 OP
 - B** Zářivkové svítidlo IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1 Osmont
 - Kabel CYKYLO-J 3x1,5
 - - - Kabel CYKYLO-O 2x1,5
 - . - . Kabel CYKYLO-J 3x2,5
 - Kabely uloženy ve zdi pod omítkou

Spínací hodiny nastavit na automatické spuštění odsávání a to 3x denně na cca 5 minut.
(Plastová skříň na zdi IP40, plná dvířka 8 modulů)

Rozvaděč RVZT

Stávající rozvaděč RS1



TABULKA MÍSTNOSTÍ - Osvětlení

Číslo	Jméno	Typ svítidla		W/lux	Plocha
101	Předšíň WC ženy	IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	1x	1x13	/100 4,13m ²
102	WC ženy	IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	4x	3x13	/200 5,79m ²
103	WC personál	IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	1x	1x13	/200 4,10m ²
104	WC invalidé	IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	1x	1x13	/200 3,96m ²
105	Předšíň WC muži	IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	1x	1x13	/100 4,09m ²
106	WC muži	Trevos SM 236 2x36 W IP 40 OP IN-151 B VVG 13W IP 20 G24d1	2x36 + 2x13		/200 9,82m ²

Vnější vlivy: Viz Technická zpráva Automatické odpojení od zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/2007)
1+NPE 50Hz AC 230V TN-S

Vratislav Havránek
Lidmily Malé 619
Pardubice

Vypracoval Vratislav Havránek tel. 603 805 728
Datum Leden 2012
M 1:25

Investor
Univerzita Pardubice
Studentská 95 Pardubice

Univerzita Pardubice
menza 2.NP
sociálky

Světelné a zásuvkové rozvody
Rozvaděče

Číslo zakázky
z.č.01/01/12

Číslo výkresu
EL 01