



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Univerzita
Pardubice

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Ing. Motáková/6302

Pardubice

17. 2. 2012

Věc:

Veřejná zakázka s názvem:

„Rekonstrukce WC za účelem zřízení invalidních WC v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) a v menze“

v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009 a z dalších zdrojů zadavatele

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám:

Všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, sdělujeme následující dodatečné informace na základě písemných žádostí dodavatelů:

Formulace dotazů je doslovně převzata.

Dotazy:

I. Prosím o upřesnění těchto položek:

1. Sádrokartony: technická zpráva hovoří o minerálním podhledu, ale ve výkresech je všude sádrokarton - dle PK to má být SDK – RB.
2. Dveře: jaká barva, jaké kování (materiál, barva), jaké větrací mřížky (barva, materiál)?
3. Zásobníky na toal. papír a utěrky: zamykatelné nebo prosté?
4. Odpadkový koš: jaký materiál, jaká barva?

II. Nejde nám otevřít soubor: Specifikace sanitárních příček. docx - ve stavební části přílohy č. 2a DFJP WC pro imobilní. Prosíme o specifikaci (výška, barva, typ, počet) sanitárních příček v zadávací dokumentaci a) menza a b) DFJP sociální zařízení, tento soubor nám bohužel nejde otevřít a bez těchto informací nemůžeme zhotovit naši nabídku.

Odpovědi:

ad I.1.

pro 1. část: Zadavatel požaduje sádrokarton dle projektové dokumentace, tj. zadavatel nepožaduje provedení z minerálního skládaného podhledu uvedené v technické zprávě.

pro 2. část: Dotaz se netýká 2. části veřejné zakázky.

ad I.2.

pro 1. část: Dveře: barva – vchodové dveře - slonová kost, WC dveře – bílá;
kování – vchodové dveře – klika-klika, hliník, cylindrická vložka; WC dveře – rozetové – typ otevřeno-zavřeno;
větrací mřížky – vchodové dveře úklidová místnost– barva bílá, materiál plast;

pro 2. část: Dveře: barva vchodové a z předsínky s umývadlem k WC – slonová kost, WC personál – slonová kost;
kování – vchodové dveře a z předsínky s umývadlem k WC – klika-klika, hliník, cylindrická vložka, štítky klasické (ne rozety); WC personál dveře – klika-klika, hliník, cylindrická vložka, štítky klasické (ne rozety);
větrací mřížky – barva bílá, materiál plast.

ad I.3.

pro 1. část: Zásobníky na toal. papír a utěrky: uzamykatelné.

pro 2. část: Zásobníky na toal. papír a utěrky: uzamykatelné.

ad I.4.

pro 1. část: Odpadkový koš: materiál – drátěný, barva – bílá.

pro 2. část: Odpadkový koš: 15 l, materiál – plastový, barva – bílá.

ad II.

pro 1. část: Přílohou těchto dodatečných informací je příslušný soubor k projektové dokumentaci 1. části veřejné zakázky ve formátu *.doc

pro 2. část Příčky dle technické zprávy, tj. 1.12. Montované příčky. Jedná se o kompletní dodávku stěn kabin a čelních stěn s dveřmi, které jsou montované po vyčištění objektu. Příčky jsou tl. 25 mm s omyvatelným povrchem výšky 2,4 m. Zadavatel upřesňuje barvu – béžová nebo obdobná světlá pastelová. Umístění a počet dle projektové dokumentace (č. příl. F.1.1.2.2.) – viz příloha č. 2b zadávací dokumentace.



Ing. Jitka Motáková

oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

Příloha

Soubor Specifikace sanitárních příček z přílohy č. 2a zadávací dokumentace