

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Motáková/6302Pardubice
21. 2. 2012**Věc:**Veřejná zakázka s názvem:**„Rekonstrukce WC za účelem zřízení invalidních WC v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) a v menze“**v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/29.0009 a z dalších zdrojů zadavatele**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám:**

Všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, sdělujeme následující dodatečné informace na základě písemné žádosti dodavatele:

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz:

Prosím o informaci k 2. části veřejné zakázky "Rekonstrukce WC za účelem zřízení invalidních WC v Dopravní fakultě Jana Pernera (objekt DA) a v menze" - jedná se o objekt menzy: V části ZT je požadavek na pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem (přívod 230V), ale v části elektro k pisoárům žádný přívod není uvažován. Řešením by byly pisoáry s bateriovým napájením.

Odpověď:

V příloze č. 2b zadávací dokumentace, tj. projektová dokumentace včetně výkazu výměr – 2. část je v položce č. 15 výkazu výměr Menza – WC OSTATNÍ – kanalizace VV zadavatelem požadován pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem. V části projektové dokumentace ELEKTRO není požadavek na přívod 230 V. Zadavatel požaduje integrovaný napájecí zdroj bateriový.

Ing. Jitka Motáková
oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek