



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Univerzita
Pardubice

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Ing. Motáková/6302

Pardubice

28. 2. 2012

Věc:

Veřejná zakázka s názvem: „Dodávka automatických dveří“

v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám:

Všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, sdělujeme následující dodatečné informace na základě písemné žádosti dodavatele:

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz:

Je stávající portál proveden z profilů s přerušným tepelným mostem (rám tepelně izoluje) či nikoli? Podle toho navrhnu variantu vnějšího portálu s přerušným tepelným mostem nebo bez něj. Protože jsou-li stávající vnější portály udělány z rámu bez přerušného tepelného mostu (tepelně neizolují), je zbytečné naceňovat levý portál tepelně izolační a pravý zůstane tepelně neizolační.

Odpověď:

Zadavatel požaduje při technickém řešení vnějšího portálu s automatickými dveřmi použití profilů s přerušným tepelným mostem.

Dle bodu 2.4. zadávací dokumentace zadavatel nepřipouští varianty.

Ing. Jitka Motáková
oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek