


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY
01	DÍLNA OPRAVNA MOTOCYKLŮ	50,57	LITÁ PODLAHA
02	DÍLNA – OPRAVNA AUTOMOBILŮ		
03	CHODBA		

LEGENDA :

- CYKY–J 5(C)×6 (hlavní přívody)
- CYKY o průřezu 1,5 mm² (sv. okruhy)
- Spín. č.5, IP44, 10A, 250V
- Spín. č.6, IP44, 10A, 230V
- Rozvodná skříň, IP30, In63A, 400V
- Sv. zářiv. 4x18W, AL mříž., IP20, podhled.
- Sv. zářiv. 2x36W, PE–kryt, IP44, nástěn.



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRANIČEM A DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Mgr. Marek Krpánský elektronikář a elektroprojekt Bělnčnové 287, 793 12 Horní Benešov IČ: 48750174, DIČ: CZ6906081623 Tel: 554 748 365, 721 450 535</div>	
MGR. M. KRPNÝSKÝ	MGR. M. KRPNÝSKÝ			
MÍSTO: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01				
STAVEBNÍK: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01			FORMÁT	244
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN SPŠ BRUNTÁL			DATUM	04/2013
ČÁST PD: ČÁST ELEKTROTECHNICKÁ			STUPEŇ	PROJEKT
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH VÝKRESU: DÍLNA–OPRAVNA MOTOCYKLŮ –OSVĚTLENÍ			Č.v.	SO 04 07.