



- VZT POTRUBÍ KRUHOVÉ sk.I. PK 120311 PZ PLECH
 DOPOJENÍ TALÍŘOVÝCH VÝÚSTEK FLEX. HADICÍ
 VEŠKERÉ POTRUBÍ IZOLOVÁNO MW min: 30mm
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
 MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
 ODVÁDĚNÝ VZDUCH
 PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
 T xxx TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ D - xxx
 SH xxx mm SPODNÍ HRANA POTRUBÍ

S004 - DÍLNA - OPRAVNA MOTOCYKLŮ, VZT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
 BŘEZEN 2013
 M 1 : 50

PROJEKTANT _____PETR VOLČÍK, NOVÁ VESKA č.29
 STAVEBNÍK _____SPŠ BRUNTÁL p.o., KAVALCOVA 1, 792 01 BRUNTÁL

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN SPŠ BRUNTÁL

D4